



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ
ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

ДОЗВІЛ № 18.15.30

Дозволяється Товариству з обмеженою відповідальністю
«НВП «ЕНЕРГОРІШЕННЯ»

місце державної реєстрації: 01001, м. Київ, вул. Софіївська, 10, приміщення 4

код платника податків згідно з ЄДРПОУ: 21540309

код виду діяльності згідно з КВЕД: 43.21

виконувати випробування електричного устаткування електричних станцій та мереж,
технологічного електрообладнання напругою понад 1000 В:

Перелік електричного устаткування електричних станцій та мереж, технологічного електрообладнання напругою понад 1000 В	Нормативний документ та пункт, що регламентує проведення випробувань
1. Силкові трансформатори	ПТЕЕС додаток 1, таблиця 1 п.п. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15 та СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 п.п. 8.1-8.22
2. Напівпровідникові перетворювачі та пристрої	ПТЕЕС додаток 1, таблиця 2 п.п. 1, 2, 3, 4, 5, 10
3 Силкові конденсатори	ПТЕЕС додаток 1, таблиця 3 п.п. 2, 3, 4, 5 та СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 п. 20
4. Акумуляторні батареї	ПТЕЕС додаток 1, таблиця 4 п.п. 1, 4, 5 та СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 п. 29
5. Силкові кабельні лінії	ПТЕЕС додаток 1, таблиця 5 п.п. 1, 2, 3, 5, 8, 10 та СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 п.п. 31.1-31.18
6. Повітряні лінії електропередавання	ПТЕЕС додаток 1, Таблиця 6 п.п. 7, 11 та СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 п.п. 28.1-28.8
7. Підвісні й опорні ізолятори	ПТЕЕС додаток 1, Таблиця 8 п.п. 2, 3 та СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 п. п. 25.1-25.6
8. Вводи і прохідні ізолятори	ПТЕЕС додаток 1, таблиця 9 п.п. 1, 2, 3 та СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 п.п. 24.1-24.7
9. Масляні та електромагнітні вимикачі	ПТЕЕС додаток 1, таблиця 10 п.п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 та СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 п.п. 10.1-10.15
10. Елегазові вимикачі	ПТЕЕС додаток 1, таблиця 12 п.п. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 13 та СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 п.п. 14.1-14.13
11. Вакуумні вимикачі	ПТЕЕС додаток 1, таблиця 13 п.п. 1, 2, 3, 4 та СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 п.п. 13.1-13.9
12. Вимикачі навантаження	ПТЕЕС додаток 1, таблиця 14 п.п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 та СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 п.п. 12.1-12.10
13. Роз'єднувачі, короткозамикачі, відокремлювачі	ПТЕЕС додаток 1, таблиця 16 п.п. 1, 2, 4 та СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 п.п. 15.1-15.8
14. Вентильні розрядники та обмежувачі перенапруг	ПТЕЕС додаток 1, таблиця 17 п.п. 1, 2, 4, 5, 6, 8 та СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 п.п. 21.1-21.3
15. Струмообмежувальні сухі реактори	ПТЕЕС додаток 1, таблиця 19 п.п. 1, 2 та СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 п.п. 19.1, 19.2
16. Вимірювальні трансформатори	ПТЕЕС додаток 1, таблиця 20 п.п. 1, 2, 3, 4, 5 та СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 п.п. 9.1-9.14
17. Комплекти розподільчі установки внутрішнього (КРУ) та зовнішнього (КРУЗ) розташування	ПТЕЕС додаток 1, таблиця 21 п.п. 1, 2, 4, 5, 6 та СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 п.п. 16.1-16.4

18. Електродвигуни змінного струму	ПТЕЕС додаток 1, таблиця 22 п.п. 1, 2, 3, 4 та СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 п.п. 7.1-7.7, 7.9-7.14
19. Заземлювальні пристрої	ПТЕЕС додаток 1, таблиця 25 п.п. 1, 2, 3, 4, 5, 6 та СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 п.п. 30.1-30.8
13. Електроустановки, апарати, вторинні кола, норми випробування яких не визначені в табл. 1-26 додатка 1, та електропроводки напругою до 1000 В	ПТЕЕС додаток 1, таблиця 27 п.п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

на підставі заяви власника від 30.12.2014 вх. № 8834/0/2-14, висновку експертизи ДП «Київський ЕТЦ» від 22.12.2014 № 80.2-04-08-7144.14

за умови додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

Дозвіл діє з 12 січня 2015 р. до 11 січня 2020 р.

Заступник Голови




С.В.Дунас

12 січня 2015 року

Строк дії дозволу продовжено до 11 січня 2025 р. на підставі заяви на продовження строку дії дозволу від 26.12.2019 вх. № 14643/0/2-ДП-19 від 26.12.2019

(найменування документа)

Т.в.а. Голови
Керівник (заступник керівника)
органу, що видав дозвіл



І. Дегнера
(ініціали та прізвище)